

一般社団法人日本バルブ工業会 環境配慮バルブ登録制度 登録情報				
登録日	2018-05-01		登録更新日	
メーカー名	(株) ヨシタケ			
評価対象製品	製品名	バキュームブレーカ		
	型番	VB-20	発売時期	2017-12-22
評価方法	下記製品と比較 ✓ 新規設計目標値と比較			
比較対象製品	製品名			
	型番		発売時期	
製品説明	給水管内用向け水道法基準適合の真空破壊弁。 負圧破壊性能は東京水道局基準を満足しております。			
登録更新内容				
製品情報	https://www.yoshitake.co.jp/prod/product?no=369			
お問合せ				

VB-20 型バキュームブレーカは以下に示す 9 項目について改善しています。

ご注意：この評価は当社新規設計目標値を比較対象とした時の環境側面の改善を示すものです。製品の性能の優劣を示すものではなく、また、当社の他製品や他社製品の環境側面との優劣を示すものではありません。

改善した評価項目

1	製品の軽量化
2	製品の小型化
3	標準部品使用の拡大
4	製造過程で発生する廃棄物(リサイクル、リユースの出来ないもの)の削減
5	交換可能部品の使用範囲拡大
6	部品の交換容易性
7	解体・分別する対象物の取り外し容易性
8	浸出基準への適応性管理のレベル
9	該当製品に対する有害化学物質管理のレベル

●製品評価に関する備考：

ダイアフラムに FKM、内部部品に SUS304 を使用することで温水での長寿命化を図りました。

以上