

「緊急遮断システム」仕様お打合せシート

登録番号

平成 年 月 日

☐	見積り（特見番号： ）
☐	受注

お客様	(株)ヨシタケ 担当者

各項目へのご記入または ☒ チェックをお願いします。なお、この用紙は1システム

(制御盤1台) に対してのものです。

(システムが複数となる場合はシステム分ご記入をお願いします。)

注文 No.		手配日	平成 年 月 日
工事日程		希望納期	平成 年 月 日
物件名			
緊急遮断弁	呼び径	☐ 標準 (50A～200A、接続：ウエハー形) 、 ☐ 特殊 ()	
	台 数	呼び径 A × 台	No. 製造番号
		呼び径 A × 台	1 3
		呼び径 A × 台	2 4
材 質	☐ 標準 (本体：FCD450、弁体：SCS14、シート：EPDM) ☐ 特殊 ()		
緊急遮断弁制御盤	緊急遮断弁制御台数	☐ 標準 (☐ 1 台制御用 、 ☐ 2 台制御用) ☐ 特殊 (☐ 3 台制御用 、 ☐ 4 台制御用)	No. 製造番号
	供給電源電圧	☐ 標準 (☐ AC100V、 ☐ AC200V) ☐ 特殊 ()	
	盤外装仕様	☐ 標準 (SPCC(材質)1.6t、ライトベージュ塗装 (半艶) マンセル値 5Y7/1) 屋内外設置型) ☐ 特殊 ()	
	表示灯	☐ 標準 (電源 [白]、遮断弁 閉 [赤]、地震感知器作動 [橙]：建設省仕様準拠) ☐ 特殊 ()	
	ポンプ保護用出力接点	☐ 標準 (1 台制御用及び2 台制御用：無電圧 c 接点 (1c) (3 台制御用：無電圧 b 接点 (3b) (詳細は図面をご参照下さい。)) (4 台制御用：無電圧 b 接点 (4b) (詳細は図面をご参照下さい。)) ※ 3 台制御用及び4 台制御用は各接点を直列回路にして使用。 (備考) c 接点：弁遮断時、回路開と回路閉の両方の接点 b 接点：弁遮断時、回路開 (信号 OFF) の接点 ☐ 特殊 () (注意) ①ポンプ用制御盤は、インターロック端子付を選定してください。 (インターロック端子は、メーカーによって標準の場合とオプションの場合がありますので注意してください。) (使用ポンプメーカー及び型式：) ②ポンプ用制御盤の台数によっては、ポンプ保護用 (接点) が複数必要になる場合がありますので注意してください。	
	地震感知器外部警報用出力接点	☐ 標準 (無電圧 a 接点 (1a)：弁遮断時、回路閉 (信号 ON)) ☐ 特殊 ()	
	電源外部警報用出力接点	☐ 標準 (無電圧 a 接点 (1a)：制御盤内電源異常低下時、回路閉 (信号 ON)) ☐ 特殊 ()	
	その他の機能	☐ 特殊 []	
保守・点検	試運転立会い	要 ・ 否	
	定期点検	①動作確認 (要 ・ 否) ②地震感知器の設定加速度チェック (要 ・ 否) ③蓄電池交換 (要 ・ 否)	
	(定期点検保守内容) ①動作確認：1 年に1 回以上 ②地震感知器の設定加速度チェック：3 年に1 回以上 ③蓄電池交換：3 年に1 回		

「緊急遮断システム」仕様お打合せシート

連絡事項		内 容	備 考
現場名			
受注先名			
現場 ご 連 絡 先	住所		
	電話番号		
	代理人名		
	代理人連絡先 (携帯)		
保守 ・ 点 検 ご 連 絡 先	住所		
	電話番号		
	代理人名		
	代理人連絡先 (携帯)		
試運転立会い 予定日			

施工業者名		
最終ユーザー名		

平成 年 月 日

受注後のご依頼書

お客様	(株)ヨシタケ 担当者

No.	内 容	要 ・ 否	ご依頼部数
1	納入品図面	要 ・ 否	部
2	仕様書	要 ・ 否	部
3	テスト表	要 ・ 否	部
4	取扱説明書	要 ・ 否	部
5	保証書	要 ・ 否	部
6	そ の 他 []	要 ・ 否	部